

Приложение № 2
к распоряжению администрации
городского округа Красногорск
от 14.06.2017 № 404

Методика

расчета и оценки показателя состояния обеспечения пожарной безопасности в садоводческих, дачных некоммерческих товариществах, коттеджных поселках на территории городского округа Красногорск

№ п/п	Критерии оценки	Максимальное значение оценки (у.е.)			Основные недостатки снижающие оценку
		Соответствует	Ограниченно соответствует	Не соответствует	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Наличие инструкции о мерах пожарной безопасности.	1	0,5	0	Документ не соответствует форме и содержанию (-1). Не в полной мере отражены вопросы обеспечивающие выполнения мер пожарной безопасности (-0,5). Не определены временные показатели, а также отсутствуют силы и средства, обеспечивающие выполнение мер пожарной безопасности (-1)
2.	Наличие лица, ответственного за пожарную безопасность и содержание противопожарного инвентаря.	1	0,5	0	Отсутствие решения общего собрания членов некоммерческих товариществ о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность и содержание противопожарного инвентаря (-1).

						Отсутствие свидетельства о прохождении им обучения (-0,5). Отсутствие функциональных обязанностей (-0,5).
3.	Укомплектованность пожарно-техническим имуществом и первичными средствами пожаротушения.	1	0,5	0		Неисправность или отсутствие первичных средств пожаротушения (-1) Ненадлежащее содержание или нарушение правил эксплуатации (-0,5)
4.	Наличие плана основных мероприятий на период сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного режима.	1	0,5	0		Документ не соответствует форме и содержанию (-1). Документ не в полной мере соответствует по форме и содержанию (-0,5). Документ отсутствует (-1). Документ не согласован и не утвержден установленным порядком (-0,5).
5.	Наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны и их соответствие требованиям.	1	0,5	0		Документ не соответствует форме и содержанию (-1). Документ не в полной мере соответствует по форме и содержанию (-0,5). Документ отсутствует (-1).
6.	Наличие и состояние источников наружного противопожарного водоснабжения и организация проведения их плановых проверок.	1	0,5	0,4 и менее		Отсутствие источников наружного противопожарного водоснабжения (-1). Ненадлежащее содержание источников наружного противопожарного водоснабжения (-0,5)

						Отсутствие актов проверки работоспособности (за каждый источник наружного противопожарного водоснабжения (-0,1))
7.	Наличие и исправность звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, телефонной связи.	1	-	0		Отсутствие или неисправность звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, телефонной связи. (-1).
8.	Наличие паспорта СНТ, подверженного угрозе лесных пожаров (в том числе и в электронном виде)*.	1	0,5	0		Отсутствие паспорта населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров (-1). Документ по форме и содержанию не соответствует предъявляемым требованиям (0,5).
9.	Наличие мотопомпы и (если мотопомпа прицепная) закрепление за каждой пожарной мотопомпой и техникой, приспособленной (переоборудованной) для тушения пожаров, моториста (водителя), прошедшего специальную подготовку для работы на указанной технике.	1	0,5	0		Отсутствие мотопомп согласно расчёта (-1) Ненадлежащее состояние мотопомп (-0,5) Отсутствие моториста (водителя), закреплённого за прицепной мотопомпой (-0,5)
10.	Обеспечение расстояния от застройки до лесных массивов не менее 15 м. Содержание территорий, прилегающих к лесным массивам.	1	-	0		Расстояние от застройки до лесных массивов менее 15 метров (-1) Содержание территорий не соответствует требованиям (-1)

11.	Обеспечение оборудованными въездами на территорию СНТ. Наличие запасного въезда (выезда).	1	0,5	0	Отсутствие оборудованных въездов (-1) Отсутствие озапасных въездов (выездов) (-0,5) Ненадлежащее состояние въездов (-0,5)
12.	Наличие схемы улиц и проездов.	1	0,5	0	Отсутствие схемы улиц и проездов (-1) Оформление схемы не соответствует форме и содержанию (-0,5)
13.	Содержание подъездных путей (состояние путей доступа) к источникам наружного пожарного водоснабжения, а также наличие и состояние указателей пожарных гидрантов (кранов).	1	0,5	0,4 и менее	Ненадлежащее содержание путей подъезда (доступа) к источникам наружного пожарного водоснабжения (- 0,5) Отсутствие указателя расположения пожарного гидранта на объекте (за каждый указатель (-0,1))
14.	Наличие разворотных площадок размером не менее 15х15 м. (Использование разворотной площадки для стоянки автомобилей не допускается).	1	0,5	0	Разворотные площадки отсутствуют (-1) Разворотные площадки не соответствуют требованиям (за каждую площадку (-0,1))

* - только для населённых пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров.

Показатель эффективности работы в садоводческих, дачных некоммерческих товариществ, коттеджных поселках в области обеспечения пожарной безопасности на территории городского округа Красногорск складывается из общей суммы оценок полученных за каждый критерий.

В случае, если организация по тому или иному критерию не подложит оценки, то значение по этому критерию берётся за единицу и учитывается в общей сумме всех критериев при определении показателя.

Значение показателя на дату проведения мониторинга отражается в аналитической записке.