



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.05.2024 № 280

О проведении смотра – конкурса на звание
«Лучшее защитное сооружение гражданской
обороны в городском округе Красногорск»

В соответствии с Уставом городского округа Красногорск, «Планом основных мероприятий городского округа Красногорск в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2024 год», утвержденным постановлением администрации городского округа Красногорск от 27.12.2023 № 3347/12 «Об утверждении планирующих документов городского округа Красногорск Московской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей водных объектах на 2024 год», а также в целях объективной оценки состояния защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО), на территории городского округа Красногорск (далее – городской округ), их сохранения и обеспечения требуемых условий содержания и эксплуатации, а также поддержания в готовности к использованию по назначению:

1. В период с 2 мая по 25 июня 2024 года провести смотр – конкурс на звание «Лучшее защитное сооружение гражданской обороны в городском округе Красногорск» (далее – смотр-конкурс).

2. Утвердить:

2.1. Состав комиссии по проведению смотра-конкурса (Приложение № 1).

2.2. Положение о смотре-конкурсе (Приложение № 2).

3. Рекомендовать руководителям организаций, содержащих на балансе ЗС ГО, принять участие в смотре-конкурсе, обеспечить работу членов комиссии по оценке содержания ЗС ГО и до 20 июня 2024 года оформить и предоставить материалы по содержанию защитных сооружений гражданской обороны (акты, отчеты, фотоальбомы с пояснительными записками, оценочные ведомости) в комиссию по проведению смотра – конкурса через отдел гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций управления по

020007

безопасности администрации городского округа.

4. Комиссии в своей работе руководствоваться Положением о смотре - конкурсе на «Лучшее защитное сооружение гражданской обороны в городском округе Красногорск».

5. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте администрации городского округа Красногорск в сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы городского округа - начальника управления по безопасности Р.А. Пичугина.

Глава городского округа Красногорск

Д.В. Волков

Верно

Старший инспектор общего отдела
управления делами



Ю.Г. Никифорова

Исполнитель

М.Н. Варламов

Разослано: в дело, Р.А. Пичугину, М.Н. Варламову, в организации – (по списку).

Состав
комиссии по проведению смотра – конкурса на звание
«Лучшее защитное сооружение гражданской
обороны в городском округе Красногорск»

Председатель Комиссии:

Пичугин Роман Александрович Заместитель главы городского округа-
начальник управления по безопасности

Члены Комиссии:

Варламов Максим Николаевич Начальник отдела гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций управления
по безопасности администрации городского
округа

Смирнов Евгений Леонидович Главный эксперт отдела гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций управления по
безопасности администрации городского
округа

Черников Валерий Викторович Начальник сектора обеспечения
мероприятий ГО и защиты населения
МКУ «Единая дежурно-диспетчерская
служба Красногорск»

Мильков Сергей Сергеевич Главный специалист сектора обеспечения
мероприятий ГО и защиты населения МКУ
«Единая дежурно-диспетчерская служба
Красногорск»

ПОЛОЖЕНИЕ

о смотре – конкурсе на звание «Лучшее защитное сооружение
гражданской обороны в городском округе Красногорск»

I. Общие положения

Настоящее Положение устанавливает порядок проведения смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны (далее – ЗС ГО) в городском округе Красногорск (далее – смотр-конкурс).

Защитные сооружения гражданской обороны представляются на смотр-конкурс руководителями учреждений, предприятий и организаций (далее – организаций), осуществляющих свою хозяйственную деятельность на территории городского округа Красногорск (далее – городской округ) независимо от их организационно – правовых форм, на балансе которых содержатся убежища и противорадиационные укрытия.

Правовую основу проведения смотра – конкурса составляют федеральные законы от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.11.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», а также приказы МЧС России от 05.04.1996 № 225 «О сохранении фонда средств коллективной защиты», от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время», от 04.02.2022 № 70 «О проведении смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны в субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях и организациях».

II. Цели и задачи проведения смотра – конкурса

Смотр – конкурс проводится в целях:

оценки состояния работы организаций городского округа по совершенствованию защиты и жизнеобеспечения населения, обеспечению бесперебойного функционирования объектов экономики в условиях возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также военного времени;

сохранения имеющегося фонда ЗС ГО, обеспечения требуемых условий их

содержания и эксплуатации, поддержания в постоянной готовности к использованию по назначению;

формирования общественного мнения о важности и необходимости заблаговременного проведения инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, связанных с предоставлением населению средств коллективной защиты;

информирования о деятельности организаций городского округа в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Основными задачами смотра-конкурса являются:

выявление эффективных форм и способов использования фонда ЗС ГО в условиях мирного времени для поддержания в готовности к приему укрываемого населения;

распространение передового опыта работы организаций по вопросам содержания, эксплуатации и использования ЗС ГО;

обеспечение сохранности фонда ЗС ГО и их готовность к использованию по назначению;

обеспечение постоянного контроля за ведением учета ЗС ГО, их состоянием и использованием.

III. Порядок проведения смотра – конкурса

Муниципальный этап смотра – конкурса проводится в соответствии с «Планом основных мероприятий городского округа Красногорск в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2024 год», утвержденным постановлением администрации городского округа Красногорск от 27.12.2023 № 3347/12 «Об утверждении планирующих документов городского округа Красногорск Московской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей водных объектах на 2024 год» в сроки, установленные начальником Главного управления МЧС России по Московской области.

На муниципальном этапе, комиссией городского округа по проведению смотра – конкурса (далее – муниципальная комиссия) проверяется техническое состояние и документация ЗС ГО, представленных для участия в смотре - конкурсе, и определяются лучшие ЗС ГО, которые представляются для участия в областном этапе смотра – конкурса.

Смотр – конкурс организовывается и проводится с учетом вместимости ЗС ГО, разделенных на следующие условные группы:

I группа – ЗС ГО вместимостью до 150 человек;

II группа – ЗС ГО вместимостью от 150 до 600 человек;

III группа – ЗС ГО вместимостью от 600 человек и более.

В каждой группе в зависимости от количества участников присуждаются три призовых места.

Оценка состояния ЗС ГО проводится по результатам рассмотрения и анализа

представляемых руководителями организаций актов ежегодно проводимой оценки технического состояния ЗС (приложение № 13 к приказу МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»), протоколов состояния ЗС ГО (приложение № 1 настоящему положению) и фотоматериалов (не менее 20 качественных фотографий), отражающих реальное состояние:

ограждающих конструкций и защитных устройств, входов, запасных выходов и оголовков;

связного оборудования;

фильтровентиляционного оборудования (в каком состоянии находятся установленные фильтры, дата изготовления);

элементов систем жизнеобеспечения (электроснабжения, в том числе дизельных станций, водоснабжения, водоотведения, отопления, противопожарного оборудования);

строительных конструкций (стен, колон, полов и перекрытий);

наличие документации и наглядных пособий.

Победители смотра-конкурса определяются по наибольшей сумме баллов, набранной в соответствии с настоящим Положением.

При наличии недостатков из максимально возможного количества баллов (300 баллов) вычитается сумма баллов, снижающая оценку ЗС ГО, согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

При подсчете суммы баллов необходимо учитывать, что при наличии сборно-разборных нар начисляются баллы в количестве 50 (с приложением подтверждающих наличие фотографий).

IV. Подведение итогов смотра – конкурса

По итогам смотра – конкурса составляется акт, в котором отражается общий вывод, замечания и предложения по каждому проверенному ЗС ГО.

Победители смотра – конкурса представляются к награждению главой городского округа Красногорск и представляются на областной этап смотра – конкурса.

Вопросы соответствия работы руководителей организаций, на балансе которых состоят ЗС ГО, и полноты принимаемых ими мер, направленных на поддержание готовности к использованию по назначению ЗС ГО не принявших участие в смотре-конкурсе или набравших наименьшее количество баллов, выносятся на рассмотрение заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Красногорск.

Приложение № 1
к Положению о смотре – конкурсе на звание
«Лучшее защитное сооружение гражданской
обороны в городском округе Красногорск»

Оценка состояния защитного сооружения
гражданской обороны при проведении смотра-конкурса
(максимальное возможное количество баллов - 3000)

Основные недостатки, снижающие готовность защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО)	Количество баллов, снижающих оценку состояния ЗС ГО
<i>При оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств</i>	
Герметичность убежища не обеспечена, величина эксплуатационного подпора меньше, чем предусмотрено проектом (в этом случае остальные показатели не оцениваются, убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей).	убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей
В защитных конструкциях (стенах, перекрытии) имеются проёмы, не предусмотренные проектом.	500
Не исправны защитные и защитно-герметические ворота, двери, ставни (перекос полотна, неисправность затворов), нет уплотнительной резины.	10 (за каждую дверь, ставень)
Неисправны противовзрывные устройства, а именно малогабаритные защитные секции (далее – МЗС), унифицированные защитные секции (далее – УЗС), клапан избыточного давления (далее – КИД), установлены не герметично, сопряженные детали не смазаны.	10 (за каждое устройство)
Гермоклапаны (далее – ГК) неисправны, закрываются с применением инструмента.	20 (за каждый ГК)
Отсутствует маркировка на воротах, дверях, ставнях и др.	5 (за каждое наименование)
Помещения убежища влажные, имеют протечки	30
Планово-предупредительный ремонт сооружения и/или техническое обслуживание не проводятся	50
<i>Примечание: При наличии сборно-разборных нар начисляются баллы в количестве 50</i>	
<i>При оценке состояния инженерно-технического обслуживания</i>	
Срок эксплуатации фильтров-поглотителей истёк (свыше 20 лет)	60 (за каждый комплект)
Фильтровентиляционное оборудование содержится с нарушением правил их эксплуатации	30

Основные недостатки, снижающие готовность защитных сооружений ГО	Количество баллов, снижающих оценку состояния ЗС ГО
Отсутствуют отдельные виды оборудования, предусмотренные проектом.	60 (за каждый агрегат)
Воздуховоды, трубы имеют коррозию, их окраска не соответствует установленному цвету.	15
Емкости запасов воды имеют нарушение теплоизоляции.	10
Не исправны унитаз, раковина, писсуар, запорная арматура.	20 (за каждый прибор)
Оборудование, предназначенное для обеспечения жизнеобеспечения в автономном режиме, находится в неисправном состоянии.	200

Примечание. Наличие оборудования, предназначенного для обеспечения жизнеобеспечения убежища в автономном режиме обязательно (согласно проектной документации)

Отсутствует противопожарное имущество (ручной пенный или углекислотный огнетушитель, ящик с песком, передвижная углекислотная установка).	20 (за каждое наименование)
В сооружении отсутствуют измерительные приборы (тягонапоромер, психрометр, термометр и др.).	10 (за каждый прибор)
В сооружении отсутствуют телефонная связь с пунктом управления.	50

При оценке технической и эксплуатационной документации

В защитном сооружении отсутствуют:

График приведения защитного сооружения в готовность.	50
Паспорт защитного сооружения.	20
Журнал содержания и табеля оснащения защитного сооружения.	10
Журнал проверки состояния защитного сооружения	10
Правила поведения укрываемых.	10
План внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств.	10 (по каждой из сетей)
План защитного сооружения с указанием оборудования для сидения, лежания и путей эвакуации.	10
Инструкции постам по эксплуатации фильтро-вентиляционного и другого оборудования.	10 (по каждой из систем)

Основные недостатки, снижающие готовность защитных сооружений ГО	Количество баллов, снижающих оценку
<i>При оценке готовности личного состава формирований по обслуживанию защитных сооружений</i>	
Формирования по обслуживанию защитных сооружений созданы с нарушением требований Правил.	100
Личный состав недостаточно подготовлен к выполнению мероприятий по приведению защитного сооружения в готовность к приему укрываемых.	150
Группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО не в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты, РХР, специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментом согласно нормам, установленным Правилами.	100
<i>При оценке готовности к заполнению защитных сооружений укрываемыми</i>	
Подходы к защитным сооружениям не расчищены, входы загромождены.	100
Ключи хранятся с нарушением установленного порядка. На дверях убежищ нет надписей с указанием мест хранения ключей.	300
<i>При оценке эффективности использования защитного сооружения для нужд народного хозяйства и обслуживании населения</i>	
Защитное сооружение не используется в соответствии с проектным назначением в народнохозяйственных целях.	50
Не выполняются все требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитного сооружения (материальные ценности хранятся без стеллажей, которые могут быть использованы для сидения и лежания укрываемых, отсутствуют средства механизации для освобождения помещений и др.).	100
<i>В случае равного количества баллов предпочтение отдается ЗС ГО, получившим большее количество баллов по оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств.</i>	

Приложение № 2
к Положению о смотре – конкурсе на звание
«Лучшее защитное сооружение гражданской
обороны в городском округе Красногорск»

ПРОТОКОЛ
оценки технического состояния
защитного сооружения гражданской
обороны, представленного на смотр-конкурс

_____ (наименование организации)

Комиссия в составе:

Председатель комиссии - _____ (Ф.И.О.)

_____ (Должность)

Члены комиссии –

_____ (Ф.И.О.)

_____ (Должность)

_____ (Ф.И.О.)

_____ (Должность)

_____ (Ф.И.О.)

_____ (Должность)

Произвела оценку технического состояния защитного сооружения (далее ЗС ГО) _____, общей вместимостью _____ чел., инв. № _____, (наименование ЗС ГО)

расположенного по адресу: _____

введенного в эксплуатацию _____

Согласно проекту, ЗС ГО предназначено для укрытия в особый период НРС _____ чел.

(трудоспособного населения _____ чел., нетранспортабельных больных _____ чел.,

нетранспортабельных больных _____ чел.).

В мирное время используется как _____

Результаты оценки ЗС ГО

№ п/п	Наименование проверяемого вопроса	Отмеченные недостатки	Количество баллов, снижающих оценку
Состояние ограждающих конструкций и защитных устройств, состояние входа			
1	наличие знака, таблички на входе		
2	наличие клиньев под двери		
3	исправность запоров		
4	плотность прилегания, плавность хода		
5	нумерация дверей		
6	стрелки «Откр.», «Закр.»,		
7	внешний вид дверей		
8	исправность запоров, плотность прилегания ГД (ЗГД)		
9	качество уплотнительной резины, внешний вид		
10	состояние ограждающих конструкций		
11	герметичность		
12	наличие протечек		
13	состояние малогабаритных защитных секций (далее – МЗС). унифицированных защитных секций (далее – УЗС). клапанов избыточного давления (далее – КИД)		
14	проведение планово-предупредительного ремонта		
Документация (примечание: необходимая документация вывешивается на рабочих местах)			
15	паспорт ЗС ГО с приложением заверенных копий поэтажного плана эксплуатации помещений		
16	журнал проверки состояния ЗС ГО		
17	сигналы оповещения ГО		
18	план перевода ЗС ГО на режим по прямому назначению		
19	план ЗС ГО с указанием всех помещений и находящихся в них оборудования и путей эвакуации		
20	планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств		
21	список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО		
22	эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО		
23	эксплуатационная схема систем водоснабжения и канализации ЗС ГО		
24	эксплуатационная схема систем электроснабжения ЗС ГО		
25	инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования		
26	инструкция по эксплуатации средств индивидуальной защиты		
27	инструкция по эксплуатации		

№ п/п	Наименование проверяемого вопроса	Отмеченные недостатки	Количество баллов, снижающих оценку
	фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования		
28	правила пользования приборами		
29	инструкция по обслуживанию дизельной электростанции (далее – ДЭС)		
30	инструкция по противопожарной безопасности		
31	журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в ЗС ГО		
32	журнал учета обращений, укрываемых за медицинской помощью		
33	журнал учета работы ДЭС		
34	журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования		
35	схема эвакуации укрываемых		
36	список телефонов		
Связь			
37	наличие и исправность радиоточки		
38	наличие телефонной точки и исправность телефона		
Обслуживание			
39	список л.с. группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО (для каждой смены отдельно)		
40	схема размещения постов на плане ЗС ГО		
41	обязанности личного состава звеньев (постов)		
42	перечень и наличие средств индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки для личного состава		
43	список и наличие инструментов согласно норм оснащения		
Фильтровентиляция			
44	дата изготовителя фильтра- поглотителя (далее - ФП)		
45	наличие ключа гермоклапана		
46	расцветка воздухопроводов		
47	эксплуатационная схема вентиляции		
48	инструкция по обслуживанию фильтровентиляционного оборудования (далее – ФВО)		
49	инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования		
50	установка ФП по сопротивлению		
51	внешний вид ФП		
52	проверка работы агрегатов		
53	трубка подпоромера		
54	фильтры ячеистые противопыльные		
55	тягонапоромер		

№ п/п	Наименование проверяемого вопроса	Отмеченные недостатки	Количество баллов, снижающих оценку
56	нумерация гермоклапанов (далее – ГК), обозначение «закрыто», «открыто», опломбирование		
57	график, время работы ФВО в ручном режиме		
58	герметичность по проекту и фактически (мм. вод. столба). График, акт проверки исправности		
Электроснабжение			
59	эксплуатационная схема энергоснабжения ЗС ГО		
60	исправность электрооборудования		
61	аварийное освещение		
ДЭС (Примечание: При наличии другого оборудования, предназначенного для эксплуатации убежища в автономном режиме, оценивать согласно технической документации на это оборудование)			
62	эксплуатационная схема ДЭС		
63	вентиляция приток - вытяжка		
64	журнал учета запуска и работы ДЭС		
65	теплоизоляция выхлопной трубы		
66	компенсатор		
67	резервуары запасов топлива, масла, поддоны (заполнение)		
68	противопожарный щит, огнетушители		
69	щит переключения на аварийное освещение		
70	аккумуляторы и их зарядка		
71	наличие инструмента, наушников, глушителей и т.д.		
72	инструкция по обеспечению ДЭС и по технике безопасности		
Водоснабжение			
73	эксплуатационная схема водоснабжения		
74	расцветка труб		
75	наличие резервуаров (проточность), их ёмкость		
76	водомерное стекло		
77	краны водораздаточные		
78	люки в баках аварийного запаса воды		
79	наличие противопожарного резервуара и насоса подачи воды		
Канализация			
80	наличие приборов, смывных бачков		
81	наличие фекального насоса		
82	здвижка «Лудло»		
83	наличие крышки в фекальную ёмкость и отверстий		
84	проверка работы фекального насоса		
Запасной выход			
85	надпись на дверях (ставнях)		

№ п/п	Наименование проверяемого вопроса	Отмеченные недостатки	Количество баллов, снижающих оценку
86	лестницы, скобы		
87	жалюзи, решётки, сетки предохранительные		
Оголовки			
88	расчетное удаление		
89	защитные секции УЗС, МЗС их установки		
90	приток-вытяжка на каком удалении приток-вытяжка от ДЭС		
91	защита от атмосферных осадков		
Итого снято баллов по всем проверенным вопросам:			

Вывод о пригодности и готовности к использованию в качестве защитного сооружения гражданской обороны на особый период: _____

Состояние защитного сооружения оценено в _____ баллов

Председатель комиссии:

(подпись)

(Ф.И.О.)

Члены комиссии:

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Перечень

организаций, принимающих участие в смотре – конкурсе
на звание «Лучшее защитное сооружение гражданской
обороны в городском округе Красногорск»

1. Администрация городского округа Красногорск;
2. УМВД России по городскому округу Красногорск;
3. ПАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева»;
4. ФГБУ МО РФ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневого»;
5. Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Московское ПЭМС;
6. АО «Красногорсклексредства»