



# Главное управление МЧС России по Московской области



## ПАМЯТКА ДЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ ПО ОСНОВНЫМ ВОПРОСАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Для целей обеспечения пожарной безопасности территории садоводческого огороднического и дачного некоммерческого товарищества в зимний период необходимо:

- ✓ обеспечить территорию товарищества пожарными щитами с противопожарным инвентарем и первичными средствами пожаротушения (огнетушителями);
- ✓ обеспечить надлежащую ширину улиц и проездов для пожарной и специальной техники (для улиц - не менее 15 метров; для проездов - не менее 9 метро, ширина проезжей части улиц и проездов принимается для улиц - не менее 7,0 метров, для проездов - не менее 3,5 метров);
- ✓ предусмотреть наличие разъездных и разворотных площадок в конце тупиковых проездов;
- ✓ обеспечить запасы воды для целей пожаротушения (водонапорные башни, наружные сети, противопожарные водоемы или резервуары);
- ✓ обеспечить территорию товарищества звуковой сигнализацией для оповещения людей при пожаре;
- ✓ определить места (площадки) для запуска пиротехники, с учетом удаленности от зданий на расстояние не менее 50 метров, информацию о которых довести до сведения жителей;
- ✓ проводить профилактические беседы и инструктажи с социально незащищенной категорией граждан, лицами ведущими асоциальный образ жизни и входящими в группу риска.

*Полный перечень требований пожарной безопасности представлен в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479)*

*За несоблюдение требований пожарной безопасности, в соответствии с законодательством Российской Федерации, предусмотрена административная ответственность по ст. 20.4 КоАП РФ*



# СЛУЖБА СПАСЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 112

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ПОЖАРНЫХ И СПАСАТЕЛЕЙ: 01, С МОБИЛЬНОГО: 101; ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: 8 (498) 505-41-70

[www.50.mchs.gov.ru](http://www.50.mchs.gov.ru)





# Главное управление МЧС России по Московской области



## ПАМЯТКА ДЛЯ ЧЛЕНОВ САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ ПО ОСНОВНЫМ ВОПРОСАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

**В целях обеспечения пожарной безопасности индивидуальных жилых домов необходимо соблюдать и выполнять следующие требования пожарной безопасности:**

- в целях раннего обнаружения пожара, оборудовать жилые дома автономными дымовыми пожарными извещателями (типа ИП 212-142);
- с целью предотвращения утечки тока, приводящей к пожару, оборудовать жилые дома устройствами защитного отключения;
- для возможности самостоятельной ликвидации очагов возгорания обеспечить наличие в домах и строениях первичных средств пожаротушения типа ОП (огнетушитель порошковый) или ОУ (огнетушитель углекислотный);
- при парковки личного автотранспорта на подъезде к домам оставлять место для проезда пожарно-спасательной техники;
- пользоваться исправными газовыми приборами;
- не допускать хранения баллонов с горючими газами в жилых помещениях садовых домов, за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления;
- следить за исправностью печного оборудования;
- производить запуск пиротехники в соответствии с инструкцией изготовителя, а также учитывая удаленность от соседних домов на расстоянии не менее 50 метров.

### **ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ И ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и применять нестандартные (самодельные) электронагревательные и осветительные приборы;
- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
- использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.

*Полный перечень требований пожарной безопасности представлен в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479)*

*За несоблюдение требований пожарной безопасности, в соответствии с законодательством Российской Федерации, предусмотрена административная ответственность по ст. 20.4 КоАП РФ*



# СЛУЖБА СПАСЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 112

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ПОЖАРНЫХ И СПАСАТЕЛЕЙ: 01, С МОБИЛЬНОГО: 101; ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: 8 (498) 505-41-70

[www.50.mchs.gov.ru](http://www.50.mchs.gov.ru)





# Главное управление МЧС России по Московской области



## ПАМЯТКА

### ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ЖИЛЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

**Необходимо обеспечить выполнение минимального перечня работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, а именно:**

- произвести осмотр и обеспечить работоспособное состояние: систем сигнализации, оповещения, пожаротушения, противопожарного водоснабжения укомплектованность пожарных шкафов, противодымной защиты, внутридомовых электросетей, аварийного освещения;
- с целью беспрепятственного проезда пожарной техники к жилым домам довести до жителей правила парковки личных автотранспортных средств, с учетом проезда пожарно-спасательной техники;
- следить за состоянием пожарных лестниц, лазов, эвакуационных проходов и выходов, обеспечить исправное состояние доводчиков на дверях;
- организовать очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда;
- провести профилактические беседы и инструктажи с социально незащищенной категорией граждан, лицами ведущими асоциальный образ жизни и входящими в группу риска;
- разместить на информационных стендах в подъездах жилых домов информацию о близ расположенных площадках для запуска пиротехники.



*Полный перечень требований пожарной безопасности представлен в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479)*

*- За несоблюдение требований пожарной безопасности, в соответствии с законодательством Российской Федерации, предусмотрена административная ответственность по ст. 20.4 КоАП РФ*

## СЛУЖБА СПАСЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 112

ЕДИНЬЙ ТЕЛЕФОН ПОЖАРНЫХ И СПАСАТЕЛЕЙ: 01, С МОБИЛЬНОГО: 101; ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: 8 (498) 505-41-70

[www.50.mchs.gov.ru](http://www.50.mchs.gov.ru)





# Главное управление МЧС России по Московской области



## ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

**В целях обеспечения пожарной безопасности жилых помещений (квартир) необходимо соблюдать и выполнять следующие требования пожарной безопасности:**

- в целях раннего обнаружения пожара, оборудовать жилое помещение автономными дымовыми пожарными извещателями (типа ИП 212-142);
- рекомендуется обеспечить свои квартиры первичными средствами пожаротушения типа ОП (огнетушитель порошковый) или ОУ (огнетушитель углекислотный);
- при парковке личного автотранспорта на придомовой территории оставлять место для проезда пожарно-спасательной техники;
- с целью предотвращения утечки тока, приводящей к пожару, оборудовать жилые помещения устройствами защитного отключения;
- не оставлять в доме без присмотра включенные утюги, плитки, чайники и другие электронагревательные приборы;
- не эксплуатировать электроприборы и электрооборудование с проводами и кабелями с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- исключить случаи одновременного подключения к одному источнику электропитания (штепсельной розетке) нескольких электроприборов большой мощности, так как это ведет к перегрузке электросети и может стать причиной пожара;
- запрещается использовать открытый огонь на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц;
- исключить случаи применения пиротехнических изделий на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений).



*Полный перечень требований пожарной безопасности представлен в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479)*

*За несоблюдение требований пожарной безопасности, в соответствии с законодательством Российской Федерации, предусмотрена административная ответственность по ст. 20.4 КоАП РФ*

## СЛУЖБА СПАСЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 112

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ПОЖАРНЫХ И СПАСАТЕЛЕЙ: 01, С МОБИЛЬНОГО: 101; ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: 8 (498) 505-41-70

[www.50.mchs.gov.ru](http://www.50.mchs.gov.ru)