

РОССИЯ  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА КРАСНОГОРСК  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
г.Красногорск, ул.Ленина, д.62.  
тел. 8(495) 562-00-63  
факс 8(495) 563-09-11  
[vodokanal@krasvk.ru](mailto:vodokanal@krasvk.ru)

Заместителю главы  
администрации городского округа  
Красногорск

Е.С.Лобачевой

№ 01-08/ 2325 от 26.08.2021 год  
На исх. № 5835329 от 25.08.2021 год

Уважаемая Елена Сергеевна!

На обращения жителей через портал добродел с жалобами на неудовлетворительное качество подаваемой воды по улицам: Вокзальная, Королева, Молодежная, Большая Воскресенска, Ильинское шоссе, Почтовая, Ленина, Советская, сообщаю что временное ухудшение качества воды связано с выходом из строя инженерного оборудования и последующим проведением аварийно – восстановительных работ на станции очистки ВЗУ № 10, расположенного на Ильинском шоссе, вблизи комбината «Тини-Кнауф».

По причине большого количества взвешенных веществ, попавших в систему водоснабжения во время неполной очистки воды, в настоящее время специалистами АО Водоканал проводятся комплексные гидравлические промывки сетей по улицам: Вокзальная, Королева, Молодежная, Большая Воскресенска, Ильинское шоссе, Почтовая, Ленина, Советская, мкр. Павшино (частный сектор). Промывки продолжаются до приведения качества подаваемой воды в соответствии нормам СанПин.

Дополнительно сообщаю, что АО «Водоканал» готово произвести перерасчет стоимости услуг, оказанных с ненадлежащим качеством в размере пропорционально показателям, не соответствующим установленным нормативам, а именно железо, мутность, цветность (3 из 9 показателей), в общем размере 33% стоимости потребленной услуги холодного водоснабжения. Данный пересчет АО «Водоканал» будет производить по обращению управляющих компаний МКД, по которым оказывается услуга ненадлежащего качества с указанием периода.

Исполняющий обязанности  
генерального директора

Максимов С.Д.

Сергеев О.А.  
(495)564-63-85